


MONTAGE



Fotoelektronischer Rauchmelder

Typ A-SD1 Art.-Nr.: RA43100004018



Dieser Rauchmelder ist konzipiert, um auf kostengünstige Weise eine Frühwarnung bei der Entstehung eines Brandes zu geben. Alarm wird ausgelöst sobald Rauch in das Innere des Gerätes eindringt. Flammen werden vom Gerät nicht wahrgenommen. Durch die Rauchererkennung werden Sie frühzeitig gewarnt, oft schon bevor Flammen überhaupt entstehen.

Einsatzbereiche: Wohnungen, Wohnhäuser, Wohnwagen
Alarmsignal: Akustisches Signal mit 85 dB/3 m

Weitere Informationen zum Verhalten im Brandfall erhalten Sie auf Anfrage von Ihrer Feuerwehr. Viele Wehren und Brandversicherungen halten entsprechende Merkblätter bereit und weisen darin auch auf die Notwendigkeit von Rauchmeldern hin.



1. Montageorte

Für eine umfassende Abdeckung von Haushalten sollten Rauchmelder in allen Räumen, Korridoren, Lagerbereichen, Keller- und Speicherräumen installiert werden. Minimale Abdeckung ist ein Rauchmelder auf jeder Etage und einer in jedem Schlafbereich. In Häusern mit mehreren Wohneinheiten sollte jede Familie ihre eigenen Rauchmelder installieren.


Nicht in Badezimmer oder Garagen montieren, in Küchen nur, falls ein Mindestabstand von 4 Metern von Herden und ähnlichen Emissionsquellen möglich ist.

Nicht in stark zuggefahrter Umgebung z. B. in der Nähe von Entlüftungsschächten installieren, die Luftbewegung könnte u. U. verhindern, dass der Rauch den Melder erreicht. Befestigung am besten mittig an der Decke.


Nicht in sehr staubigen Bereichen bzw. in Bereichen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit montieren.



Nicht hinter und auf Zimmerbalken montieren, wenn diese dicker als 20 cm sind.




Mindestens 50 cm von Leuchtstofflampen entfernt montieren.



Montageorte des Rauchmelders für Etagenwohnungen mit zwei Schlafbereichen.


● Rauchmelder für minimale Sicherheit ○ Rauchmelder für mehr Sicherheit

1f Nicht in Spitzecken montieren, siehe Abbildung 1b.




Montageorte des Rauchmelders für mehrstöckige Haushalte.

2. Montage



Dieser Rauchmelder wird mit einer Montagesperre (1) geliefert, die verhindert, dass er ohne eingelegte Batterie montiert werden kann. Ist die Batterie eingebaut, blinkt die LED (2) ca. alle 45 Sek. kurz auf.

3. Test



Drücken Sie auf die LED Prüftaste (1), bis der Alarm ertönt. Der Alarm sollte laut und pulsierend sein, was anzeigt, dass das Gerät korrekt arbeitet. Er verstummt sobald Sie die Prüftaste loslassen. Der Test sollte 1 x monatlich durchgeführt werden, den Melder mindestens einmal im Jahr mit dem Staubsauger absaugen. Das Gerät führt alle 45 Sek. einen Batterieselbsttest durch, Sie erkennen dies am kurzen Aufblinker der LED. Sinkt die Batteriespannung unter den Mindestwert, gibt der Melder einmal pro Minute einen Piepton ab, bis zu ca. 30 Tagen, der Sie an den Batteriewechsel erinnert.

Besondere Hinweise:

- Setzen Sie die Batterie polrichtig in das Gerät
- Rauchmelder ersetzen keine Versicherungen
- Bei Tiefschlaf bzw. unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist der Alarm unter Umständen nicht wahrnehmbar
- In Räumen über 60 m² bzw. in Fluren, die länger als 10 m sind, empfiehlt sich der Einsatz von mehreren Meldern
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie die Batterie über den Handel, der sie einem Recycling-Verfahren zuführt

Technische Daten:

Batteriebetrieb	9 V Block (inklusive)
Geprüft nach	DIN EN 14604, VdS
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Maße	Ø ca. 100 mm, Höhe ca. 33 mm

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Richtiges Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren! Alarmieren Sie die Feuerwehr.

Folgende Hinweise sind für die Feuerwehr wichtig:

- Wie ist Ihr Name? (Name, Telefonnummer)
- Wo brennt es? (Adresse)
- Was ist passiert? (Ausmaß)
- Wie viele Verletzte gibt es?
- Warten Sie auf Rückfragen des Gesprächspartners.

Warnen Sie alle Mitbewohner.

Helfen Sie älteren, kranken und behinderten Personen.

Schließen Sie alle Fenster und Türen.

Benutzen Sie keinen Aufzug.

Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich um einen echten Alarm oder um einen Fehalarm handelt, verhalten Sie sich so, als ob es wirklich brennt.

Recycling-Hinweise

Dieses Gerät darf nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Besitzer von Altgeräten sind gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Gerät fachgerecht zu entsorgen. Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

IEH-Garantie

IEH Produkte sind nach geltenden Vorschriften geprüft und mit größter Sorgfalt hergestellt. Der Garantiegeber, die IEH Industrie Elektronik GmbH, (für Deutschland, Adresse siehe unten) bzw. der entsprechende IEH Distributor in Ihrem Land (die Adresse teilen wir Ihnen gerne bei Bedarf mit) übernimmt für die Dauer von 3 Jahren ab Herstellungsdatum (oder ab Kauf des Gerätes durch den ersten Endverbraucher) eine Garantie auf Herstellungs-/Materialefehler der IEH Geräte. Diese Garantie besteht unabhängig von Ihren gesetzlichen Rechten gegenüber dem Verkäufer des Gerätes. Die Garantie bezieht sich nicht auf die natürliche Abnutzung, Veränderung/Störung durch Umwelteinflüsse oder auf Transportschäden sowie nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, der Wartungsanweisung und/oder unsachgemäßer Installation sowie Verschmutzung entstanden sind. Mitgelieferte Batterien, Leuchtmittel und Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen. IEH haftet nicht für indirekte-, Folge- sowie Vermögensschäden. Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn das unveränderte Gerät unverzüglich nach Feststellung des Mangels mit Rechnung/Kassenbono sowie einer kurzen schriftlichen Fehlerbeschreibung, ausreichend frankiert und verpackt an den Garantiegeber eingesandt wird. Bei berechtigtem Garantieanspruch wird der Garantiegeber nach eigener Wahl das Gerät ausbessern oder austauschen. Weitergehende Ansprüche umfasst die Garantie nicht, insbesondere haftet der Garantiegeber nicht für aus der Fehlerhaftigkeit des Gerätes entstehende Schäden. Sollte der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt sein (z.B. nach Ablauf der Garantiezeit, oder bei Mängeln außerhalb des Garantieanspruchs), und das Gerät kann kostengünstig repariert werden, erhalten Sie ein Angebot über die Reparaturkosten.

IEH Industrie Elektronik GmbH
 An der Strusbek 40
 22926 Ahrensburg
 Deutschland
 www.flammex.de
 info@flammex.de

Fotoelektronischer Rauchmelder
 Typ A-SD1
 0786-CPD-20666
 2009
 DIN EN 14604:2005




ASSEMBLY



Photoelectric Smoke Detector

Type A-SD1 Art.-no.: RA43100004018



This smoke detector has been designed to give cost-effective early warning of a potential fire. The alarm is triggered as soon as smoke enters the detector case. Flames and heat are not detected. By detecting smoke warning is given even before the first flames appear.

Areas of application: Flats, houses, caravans
Alarm signal: Acoustic signal of 85 dB/3 m

Further information concerning your conduct in the event of a fire is available from your local fire-fighting service. Many fire stations and fire insurances supply corresponding information bulletins which always stress the necessity for smoke detectors.



1. Point of installation

For an all-embracing protection of houses smoke detectors should be installed in all rooms, halls, storage areas, basement and storage rooms. Minimum protection envisages the installation of a smoke detector on each landing and one in the bedroom. In buildings with several flats each family should have their own smoke detectors.


Do not install in bathrooms or garages, and only in the kitchen if a minimum distance of 4 meters from cookers and similar emission sources can be maintained.

Do not locate in draughty points, e. g. in the vicinity of ventilation shafts, as air movement could prevent smoke from reaching the detector. The most effective point of installation is the middle of the ceiling.


Do not install in very dusty areas or at points with very high humidity levels.



Do not mount on or behind beams if these are thicker than 20 cm.




Maintain a distance of at least 50 cm from fluorescent lights.



Points of installation for smoke detectors in a flat with two bedrooms.


● Smoke detector for minimal safety ○ Smoke detector for added safety

1f Do not install inside the ridge: see fig. 1b.




Points of installation for smoke detectors in a multi-storey building.

2. Assembly



This smoke detector is supplied with a mountinginterlock (1) which makes it impossible to mount the smoke detector without a battery. When the battery is in place the LED (2) will flash briefly every 45 seconds.

3. Test



Press the LED test button (1) until the alarm sounds. The alarm should be loud and pulsating, in order to indicate that the equipment is working correctly. It will stop as soon as the test key is pressed. Test the detector once a month, and once a year clean with a vacuum cleaner. The detector automatically tests the battery every 45 seconds. This is indicated by the brief-flashing LED. The smoke detector will emit one beep per minute when the battery voltage drops below a minimum value, and this will continue for approx. 30 days, as a reminder that the battery must be changed.

Important:

- Ensure that the battery is inserted the right way round (correct polarity!)
- Smoke detectors do not replace insurance
- The alarm may not be heard in deep sleep or when under the influence of alcohol or drugs
- In rooms exceeding 60 sq.m., or halls longer than 10 m, it is advisable to install several smoke detectors
- Used batteries are not form of household waste! Please dispose of batteries by returning them to the shop, which will ensure that they are processed for recycling

Technical data:

Battery operation	9 V Block (included)
Tested in conformity with	DIN EN 14604, VdS
Signal loudness	approx. 85 dB at 3 m
Dimensions	approx. 100 mm dia. and 33 mm high

The right reserved to make technical and optical modifications without prior notice.

Correct action in the event of a fire

Keep calm! Alert the fire service.

It is important that the fire service is told the following information:

- Your name (name, phone number)
- The location of the fire (address)
- What has happened (extent of fire)
- How many people are injured
- Then wait to see if the operator has any questions.

Alert all the people who live with you.

Help aged, sick and disabled persons.

Close all windows and doors.

Do not use lifts.

If you have any doubts as to whether or not it is a genuine alarm, still act as if there is a real fire.

Recycling instructions

This device must not be disposed of with unsorted household waste. Owners of old devices are required by law to dispose of this device correctly. Contact your town council for further information.

IEH guarantee

IEH products are tested in accordance with applicable regulations and manufactured with the utmost care. The guarantor, IEH Industrie Elektronik GmbH (for Germany, see address below) or the relevant IEH distributor in your country (we will inform you of the relevant address on request) provides a guarantee against manufacturing/material defects in IEH devices for a period of 3 years from the date of manufacture (or from the date of purchase of the device by the initial end user). This guarantee is independent of your legal rights with respect to the seller of the device. The guarantee does not apply to natural wear and tear, changes/interference caused by environmental factors or damage in transit, or to damages caused as a result of failure to follow the user or maintenance instructions and/or as a result of improper installation or soiling. Any illuminants or batteries supplied with the device are not covered by the guarantee. IEH shall not be liable for any indirect, consequential or financial losses. The guarantee can only be honoured if the device is sent back with the invoice/receipt, unchanged, packed and with sufficient postage to the guarantor, along with a brief description of the fault, as soon as a defect is identified. If the guarantee claim proves justified, the guarantor will either repair the device or replace it. The guarantee does not cover further claims; in particular, the guarantor will not be liable for damages resulting from the device's defectiveness. If the claim is unfounded (e.g. because the guarantee has expired or the fault is not covered by the guarantee), and it is possible to repair the device while keeping costs to a minimum, you will receive a quote for the repair costs.

IEH Industrie Elektronik GmbH
 An der Strusbek 40
 22926 Ahrensburg
 Germany
 www.flammex.de
 info@flammex.de

Photoelectric Smoke Detector
 Type A-SD1
 0786-CPD-20666
 2009
 DIN EN 14604:2005



Gerätetyp: A-SD1, Art.-Nr. RA43100004018

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Händlers:

Anschrift des Absenders

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

Festgestellte Mängel:

Equipment type: A-SD1, Art.-no. RA43100004018

Date of purchase:

Stamp and signature of dealer:

Address of sender:

Name:

Street:

Postal Code/Town:

Tel./Fax:

Defects found:

MA00235900_05/2013_V&T

MONTAGE




Détecteur de fumée photoélectronique

Type A-SD1 N° art.: RA43100004018



G207097



Ce détecteur de fumée est conçu afin de délivrer un avertissement précoce à un prix avantageux lorsqu'un incendie se déclare. En effet, l'alarme est déclenchée dès que de la fumée pénètre à l'intérieur de l'appareil. Du fait de la détection de la fumée, vous êtes ainsi averti(e) précocement, souvent bien avant que les flammes aient même le temps de se former.






Domaines d'application : appartements, maisons d'habitation, caravanes et camping-cars
Signal d'alarme : signal acoustique de 85 dB/3 m

Pour de plus amples informations quant à la manière de se comporter en cas d'incendie, veuillez vous adresser au poste de sapeurs pompiers de votre localité. De nombreux services de protection contre l'incendie et agences d'assurances incendie mettent des fiches d'information à votre disposition et y mentionnent également la nécessité d'emploi de tels détecteurs de fumée.



1. Lieux de montage

Pour que la protection des locaux domestiques soit amplement assurée, les détecteurs de fumée devraient être installés dans toutes les pièces, couloirs, zones de rangement, caves et greniers. Une garantie minimale est assurée par l'installation d'un détecteur de fumée à chaque étage et l'installation d'un détecteur de fumée dans chaque chambre. Dans les maisons à plusieurs unités d'habitation, chaque famille devrait installer ses propres détecteurs de fumée.

Ne pas les monter dans des salles de bains ou dans des garagés, dans des cuisines uniquement à condition qu'une distance de 4 mètres de réchauds, fours et sources d'émission semblables soit respectée. Ne pas installer dans un environnement où régnent de forts courants d'air, p.ex. à proximité de cages d'aération. En effet, la circulation d'air risque dans certaines circonstances d'empêcher que la fumée atteigne le détecteur. Lieu idéal de fixation du détecteur de fumée au milieu du plafond. Ne pas monter les détecteurs de fumée dans des zones poussiéreuses ou dans des endroits où le taux d'humidité de l'air est très élevé.




2. Montage



Ce détecteur de fumée est fourni avec une Blocage de montage (1) qui évite que le détecteur puisse être monté sans pile. Si la pile y est insérée, la DEL (2) se met à clignoter brièvement toutes les 45 secondes environ.

3. Test



Appuyez sur la touche de contrôle à DEL (1) jusqu'à ce que l'alarme retentisse. Le signal d'alarme devrait être fort et pulsatoire, ce qui indique que l'appareil fonctionne correctement et il s'éteint dès que vous relâchez le bouton de contrôle. Le test devrait être exécuté 1 fois par mois et le détecteur devrait être passé à l'aspirateur au moins une fois par an. L'appareil exécute un autotestage de la pile toutes les 45 secondes, ce que l'on constate du fait que la DEL clignote brièvement. Si la tension de la pile chute en dessous de la valeur minimale, le détecteur délivre un signal acoustique une fois par minute jusqu'à pentant 30 jours environ, ce signal ayant pour but de vous rappeler qu'il convient de remplacer la pile.

Informations importantes :

- Placez la pile dans l'appareil en veillant à ce que la polarité soit correcte
- Les détecteurs de fumée ne remplacent pas les polices d'assurance
- Au cours de la phase de sommeil profond ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments/drogues, il se peut que l'alarme ne soit pas perçue
- Dans les pièces de plus de 60 m² ou dans les couloirs de plus de 10 mètres de long, il est recommandé d'installer plusieurs détecteurs
- Des piles vides ne doivent pas être mises dans les ordures ménagères! Veuillez donner au distributeur qui les amènera à un procédé recyclage

Caractéristiques techniques :

Fonctionnement sur pile	9 V Block (comprise)
Testé selon	DIN EN 14604, VdS
Puissance sonore du signal	85 dB/3 m env.
Dimensions	Ø 100 mm environ, hauteur 33 mm environ

Comportement à adopter en cas d'incendie

Restez calme ! Appelez les pompiers.

Informations utiles pour les pompiers :

- Votre nom et votre numéro de téléphone
- Lieu de l'incendie (adresse)
- Description du sinistre
- Nombre de blessés
- Répondez aux questions de votre interlocuteur.

Prévenez tous les habitants du logement.

Aidez les personnes âgées, malades ou handicapées.

Fermez toutes les portes et fenêtres.

N'empruntez pas l'ascenseur.

Lorsque vous ignorez s'il s'agit ou non d'une fausse alerte, procédez comme si un incendie avait bien lieu.

Remarques concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être jeté avec les ordures ménagères. Les propriétaires d'équipements électriques ou électroniques usagés ont en effet l'obligation légale de les déposer dans un centre de collecte sélective. Informez-vous auprès de votre municipalité sur les possibilités de recyclage.

Garantie IEH

Les produits IEH sont fabriqués avec le plus grand soin et testés selon les prescriptions en vigueur. Le garant, IEH Industrie Elektronik GmbH (voir l'adresse ci-dessous pour l'Allemagne) ou le distributeur IEH dans votre pays (adresse sur simple demande), garantit les appareils IEH contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une durée de 3 ans à partir de la date de fabrication (ou à partir de la date d'achat par l'utilisateur final). Cette garantie est indépendante de vos droits légaux vis-à-vis du vendeur de l'appareil. L'usure naturelle, les modifications de l'appareil dues à son milieu d'installation et les dommages résultant de son transport n'entrent pas dans le cadre de la garantie. De même, ne sont pas couverts les défauts dus au non-respect des instructions de montage et d'entretien et/ou à une installation inappropriée ou un manque d'entretien (encrassement). Sont également exclues de la garantie les batteries, sources lumineuses et piles fournies avec l'appareil. IEH décline toute responsabilité en cas de dommages indirects, consécutifs et matériels. La procédure de garantie ne pourra être enclenchée que sur présentation d'un appareil non modifié après constatation du défaut, ainsi que d'un ticket de caisse valable, accompagnés d'une courte description de l'anomalie constatée et expédiés au garant dans un emballage approprié et suffisamment affranchi. Si le recours en garantie s'avère justifié, le garant peut décider soit de réparer, soit de remplacer l'appareil. La garantie ne comprend aucun autre recours. Le garant n'est notamment pas responsable de tout dommage causé par un défaut de l'appareil. Si le recours en garantie s'avère injustifié (par exemple, si la garantie a expiré ou si le défaut constaté n'est pas couvert par celle-ci), vous recevrez un devis détaillant les coûts de réparation.

IEH Industrie Elektronik GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Allemagne
www.flammex.de
info@flammex.de

Détecteur de fumée photoélectronique
Type A-SD1
0786-CPD-20666
2009
DIN EN 14604:2005

3 ans de garantie

Type de l'appareil : A-SD1, N° art. RA43100004018

Date de la vente :

Cachet et signature du vendeur :

Adresse de l'expéditeur :

Nom :

Rue :

Code postal/Lieu :

Téléphone/Fax :

Défauts constatés :

MONTAGE




Foto-elektronische rookmelder

Type A-SD1 Art.-nr.: RA43100004018



G207097



Deze rookmelder is geconcepieerd om op voordelige wijze een vroegtijdige waarschuwing te geven bij het ontstaan van een brand. Het alarm wordt geactiveerd zodra rook in het apparaat dringt. Het apparaat reageert niet op vlammen of hitte. Door de rookherkenning wordt u vroegtijdig gewaarschuwd, vaak nog voordat een brand daadwerkelijk ontstaat.

Toepassingsgebieden: woningen, huizen, caravans
Alarmsignaal: akoestisch signaal met 85 dB/3 m

Op aanvraag ontvangt u van uw brandweer nadere informatie over de handelwijze bij brand. Veel brandweerkorpsen en brandverzekeringen hebben speciale instructiebladen voor u klaarliggen waarin tevens de montage van rookmelders wordt geadviseerd.






1. Montagepunten

Voor een afdoende beveiliging van woningen moeten rookmelders worden geïnstalleerd in alle vertrekken, gangen, kelder- en zolderruimten. De minimale bezetting is een rookmelder per verdieping en een op de slaapverdieping. In huizen met meerdere wooneenheden moet elke partij zelf rookmelders installeren.



Geen rookmelders monteren in badkamers, garages of keukens, tenzij een minimale afstand van 4 meter ten opzichte van kachels, fornuizen en dergelijke bronnen mogelijk is.

Niet in tochtige omgeving, bijv. in de buurt van luchtschachten, installeren. De luchtbeveiliging zou mogelijk kunnen voorkomen dat de rook de melder bereikt. De beste montageplaats is een centraal punt op het plafond.

Niet installeren in zeer stoffige ruimten of in ruimten met een hoge luchtvochtigheid.




2. Montage



Deze rookmelder wordt geleverd met een Montagevergrendeling (1) dat voorkomt dat de melder zonder geplaatste batterij kan worden gemonteerd. Als de batterij is geplaatst, knippert de LED (2) alle 45 seconden even.

3. Test



Druk op de LED-testschakelaar (1) totdat het alarm klinkt. Het alarm moet luid en pulsierend zijn, wat erop wijst dat het toestel correct functioneert. Het zwiigt zodra u de testknop loslaat. De test moet eenmaal per maand worden uitgevoerd en de melder moet tenminste eenmaal per jaar met de stofzuiger worden afgezoegen. Het apparaat voert zelf eenmaal per 45 seconden en batterijtest uit. Dit ziet u aan het korte oplichten van de LED. Als de batterijspanning tot onder de minimumwaarde daalt, geeft de melder eenmaal per minuut een piepton (tot max. 30 dagen) die u eraan herinnert dat de batterij moet worden vervangen.

Belangrijke aanwijzingen:

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij
- Rookmelders zijn geen vervanging voor een brandverzekering
- Bij diepe slaap of beïnvloeding door alcohol of verdovende middelen kunt u het alarm mogelijk niet horen
- In vertrekken met meer dan 60 m² of in gangen die langer zijn dan 10 m adviseren wij de montage van meerdere rookmelders
- Opgebruikte batterijen horen niet bij het huisvuil. Lever de batterij in bij uw handelaar, die hem zal laten recycleren.

Technische gegevens:

Back-up Batterij	9 V Block (inbegrepen)
Gekeurd volgens	DIN EN 14604, VdS
Geluidsstrekte van het signaal	ca. 85 dB/3 m
Afmetingen	Ø ca. 100 mm, hoogte ca. 33 mm

Wat te doen bij brand

Blijf kalm! Waarschuw de brandweer.

De volgende informatie is van belang:

- Wie bent u? (naam, telefoonnummer)
- Waar is de brand? (adres)
- Wat is er gebeurd? (omvang van de brand)
- Hoeveel slachtoffers zijn er?
- Blijf aan de lijn en beantwoord eventuele vragen.

Waarschuw alle medebewoners.

Help ouderen, zieken en mindervaliden.

Sluit alle ramen en deuren.

Gebruik nooit de lift.

Indien u twijfelt of het gaat om een echt of loos alarm, neem dan het zekere voor het onzekere en doe wat u bij brand zou doen.

Recycling

Dit apparaat mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten dienen volgens de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

IEH-garantie

IEH-producten zijn volgens de geldende voorschriften gecontroleerd en met de grootste zorg vervaardigd. De garantiegever, IEH Industrie Elektronik GmbH (voor Duitsland, adres zie onder) of de IEH-distributeur in uw land (het adres kunt u bij ons opvragen), geeft 3 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten van IEH-apparaten, gerekend vanaf de fabricagedatum (of vanaf aankoop van het apparaat door de eerste eindverbruiker). Deze garantie staat los van uw wettelijke rechten tegenover de verkoper van het apparaat. De garantie omvat geen normale slijtage, verandering door omgevingsinvloeden of transportschade, noch schade ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de handleiding en/of de onderhoudsinstructies en/of als gevolg van ondeskundige installatie of vulling. Meegeleverde batterijen, lampen en accu's vallen buiten de garantie. IEH is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolg- en vermogensschade. De garantie kan enkel verloren worden indien het ongewijzigde apparaat met de kassabon direct na vaststelling van het gebrek voldoende gefrankeerd en verpakt aan de garantiegever wordt geretourneerd, vergezeld van een korte schriftelijke beschrijving van de fout. Bij een terecht garantieclaim zal de garantiegever het apparaat naar eigen goeddunken repareren of vervangen. Alle andere schadeclaims zijn uitgesloten. In het bijzonder is de garantiegever niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het apparaat. Indien de garantieclaim niet gerechtvaardigd is (bijv. na afloop van de garantietermijn of buiten de garantie vallende gebreken) en het apparaat goedkoop gerepareerd kan worden, dan ontvangt u een offerte van de reparatiekosten.

IEH Industrie Elektronik GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Duitsland
www.flammex.de
info@flammex.de

Foto-elektronische rookmelder
Type A-SD1
0786-CPD-20666
2009
DIN EN 14604:2005

3 jaar garantie

Type apparaat: A-SD1, Art.-no. RA43100004018

Datum van verkoop:

Stempel en handtekening van de leverancier:

Adres van de afzender:

Naam:

Straat:

Postnummer/Plaats:

Tel./Fax:

Vastgestelde gebreken: